

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 6.3.2018

ZADAVATEL: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice
Sídlem: Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice
Zastoupený: Mgr. Jiří Jureček, starosta
IČO: 00845451

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice Hošťálkovice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádám o uvedení barvy plastových výplní.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Barva bílá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje po dodavateli montáž původních garážových vrat vč. doplňků, viz. pol. 176 až 182 u obj. SO 01.

Může zadavatel sdělit kontakt na dodavatele těchto vrat, který je kompetentní pro spolupráci při demontáži a zpětné montáži vrat. Objasněte, jakou bude požadovat zadavatel záruku za provedení montážních prací na použitá vrata.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dodavatelem vrat je společnost Hapur spol. s r.o., IČ 49611259. Vzhledem ke skutečnosti, že již uplynula záruční lhůta na zmíněná vrata, odpovědnost za provedení montážních prací na použitá vrata nese plně zhotovitel stavby.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V tabulce truhlářských výrobků nejsou specifikovány u obj. SO 02 dveře ozn. T/10. Můžete prosím doplnit chybějící údaj o jaké dveře se jedná?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dveře **jsou** specifikovány v tabulce tr.výrobků. Jedná se o dveře vnitřní plné jednokřídlé levé 900/1970 mm, do ocelové zárubně .

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Můžete prosím ujasnit barevnost plastových oken?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Okna budou bílá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Prosím o podrobnější specifikace odvodňovacího žlabu dešťové kanalizace SO 03.3 - v rozpočtu pol. č. 19.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Jedná se o objekt SO 06.3. Předpokládané rozměry žlabu jsou 130/100 výška 150 mm, třída zatížení D 400.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 – Rekonstrukce stávajícího objektu _D.1.4. Technika prostředí staveb – ZTI, Vytápění, odvětrání je uveden oddíl 727 Rozvody stlačeného vzduchu.

Dotaz :

Žádáme o bližší specifikaci kompresoru, uvedení požadované spotřeby, provozních tlaků a čistoty dodávaného stlačeného vzduchu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Kompresor 230l/min , tlaková nádoba 150 litrů, 10bar. Třída kvality stlačeného vzduchu 4.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:**Zadavatel upravuje a mění bod 4.7 Kvalifikační dokumentace na následující znění:**

„Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel s ohledem na toto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Konec lhůty pro podání nabídek: **Datum: 28.3.2018** **Hodina: 11:30**

Otevírání nabídek se uskuteční bezprostředně po konci lhůty pro podání nabídek.

Místo pro podání nabídek, tj. sídlo zadavatele, se nemění.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz