


Legenda značek PO

- — — — — Požárně dělicí konstrukce
- N1.01-I.SPB** Požární úsek v 1.NP s pořadovým číslem 01, stupeň požární bezpečnosti I.
- △ REI 15 Požadovaná požární odolnost vodorovných konstrukcí pro mezní stavy R, E, I, 15 minut
- REI 15 Požadovaná požární odolnost svislých konstrukcí pro mezní stavy R, E, I, 15 minut
- EW 15 DP3-C Požární uzávěr omezující šíření tepla s požární odolností 15 minut druh konstrukce DP3, se samozavíračem
- ⊗ Nouzové osvětlení
- △ Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku
- ➡ Východ na volné prostranství
- TOTAL STOP Tlačítko TOTAL STOP
- △ ⊗ Rozmístění pouze orientační



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
01	ŠATNA –20 OSOB	29,40
02	UMÝVÁRNA	8,49
03	OPERAČNÍ MÍSTNOST	17,00
04	CHODBA	7,33
05	ZÁDVEŘÍ	1,80
06	PŘEDSÍŇ WC,PISOÁRY	5,30
07	WC	1,35
08	WC	1,35
09	UKLIDOVÁ KOMORA	1,35
10	SKLAD POHONNÝCH HMOT	1,88
11	SKLAD TECHN. PROSTŘEDKŮ	5,35
12	SKLAD	8,19
13	GARÁŽ	100,25
14	UČEBNA	49,60
15	KUCHYŇ	29,80
16	CHODBA	7,94
17		1,88
18	PISOÁRY	1,99
19	WC MUŽI	1,35
20	WC	1,80
21	PŘEDSÍŇ WC	1,8
22	VSTUP	5,94

Požárně-bezpečnostní řešení

Název stavby:	Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice parc.č. 338/2, 332/2, 338/3 a 2117/1, k.ú. Hošťálkovice 646075	Ing. Václav Galas Požární bezpečnost staveb Varenská 2973/36, 702 00 Mor. Ostrava tel.: +420 604 879 741 e-mail: firevg@seznam.cz
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice, IČ 00845451	
Zodp. projektant:	Jorgos Jerakas, ČKAIT 1100456 PIK. R. Prchalý 4480/24, 708 00 Ostrava – Poruba	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro stavební povolení	Datum: 07/2016
Vypracoval:	Ing. Václav Galas	Měřítko: 1 : 100
Tech. kontrola:	Ing. Jasněna Bučková, ČKAIT 1102590	Zakázka: G/16/044/DSP
Název výkresu:	Půdorys 1.NP - PO	Č. výkresu: PO-02