

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 6 ZE DNE 16.3.2018**

**ZADAVATEL:** Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice  
Sídlem: Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice  
Zastoupený: Mgr. Jiří Jureček, starosta  
IČO: 00845451

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:****Rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice Hošťálkovice**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Ve VV SO01 pol.183 montáž mřížek 8ks ale pol. 184 dodání 4ks

183	K	76781011 R	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,16 m <sup>2</sup>	kus	8,000	
184	M	429729440	žaluzie protidešťové PŽA-P velikost 400x400 mm	kus	4,000	

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Montážní položka platí rovněž pro montáž krycích mřížek - pol.185.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Z/8 dle rozpočtu pol.č.185 1ks, ale ve výpisu prvků je u SO01 Z/8 2ks

185	K	429729 PRC	Výroba + dodání mřížky Z/8	kus	1,000	
-----	---	------------	----------------------------	-----	-------	--

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Správný počet je 4 ks. V rozpočtu byla provedena oprava .

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Upřesnění typu VENKOVNÍ OBKLAD KERAMICKÝ MRAZUVZDORNÝ – upřesnění typu, nebo rozměry obkladu – pol.200 v SO01, pol.167 v SO02, pol.84 v SO03 a pol.76 v SO04

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Jedná se o fasádní obkladové pásky keramické mrazuvzdorné ,povrch matný, síla 7,4 mm.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:****SO 01**

1. Dveře T2 a T3 budou kazetové nebo lné. Ve specifikaci jsou nakresleny nějaké lišty, dle popisu mají být T2 částečně prosklené, T3 plné.

2. Dveře T1 budou prosklené celé, nebo jen vrchní část a spodní bude plná.

3. U dveří T2, T3, T4 specifikovat zámek dveří.
4. V rozpočtu není položka pro montáž dveří T1 a T4.
5. K čemu se vztahuje v rozpočtu pol. č. 160 - montáž zárubně? Montáž zárubně pro dvoukřídlé dveře T1 je v pol.č. 214.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Dveře T2 jsou částečně prosklené z 1/3 v horní části, zámek s bezpečnostní vložkou .

Dveře T3 jsou standardní plné , zámek standardní běžný .

Dveře T4 zámek s bezpečnostní vložkou .

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

**SO 02**

1. U dveří T10 zámek bez zástrčky - upřesnit.
2. U dveří T14 specifikovat zámek dveří.
3. Jaká bude povrchová úprava vnitřních dveří. Mají být dřevěné (masiv) nebo může být povrch CPL laminát? Některé jsou do obložkové zárubně, jiné do ocelové.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

U dveří T10 bude dodán standardní zámek bez zástrčky – **Jak je uvedeno tabulkách** .

U dveří T14 bude dodán zámek s bezpečnostní vložkou .

V žádném objektu nejsou navrženy dveře z masivu .

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

**SO 01**

V rozpočtu položka č. 157 pro dveře T4 - částečně sklo 2 ks, ve specifikaci jsou profilované, plné 1 ks.

Žádám o vyjasnění a doplnění odkazu dveří ze specifikace k jednotlivým položkám v rozpočtu (jako např. u pol. č. 154 je uveden odk. T/3).

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

**Dveře T4 profilované plné – dle tabulky . V rozpočtu opraveno .**

**Odkazy jsou uvedeny pouze u atypických výrobků.**

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz